



Extraction HYGROREGLABLE TYPE B

		Entrée d'air		Bouche d'extraction	
		Séjour	Chambre	Cuisine	
T1	1 SDB/WC	2 x EH 5/45	-	BHC 10/40-75	-
	1 SDB; 1 WC	ou 1 x EA 45	-	BHB 5/40	BHW 5/40-30
T2	1 SDB/WC	-	-	BHC 10/40-90	-
	1 SDB; 1 WC	-	-	BHB 5/40	BHW 5/40-30
T3	1 SDB/WC	-	-	BHC 10/45-105	-
	1 SDB; 1 WC	-	-	BHB 5/40	BHW 5/40-30
T4	1 SDB/WC	EH 5/45	EH 5/45	BHC 10/45-120	-
	1 SDB; 1 WC	-	-	BHB 5/40	BHW 5/40-30
T5	1 SDB/WC	-	-	BHC 15/45-135	-
	1 SDB; 1 WC	-	-	BHB 5/40	BHW 5/40-30

NOUVELLE ATEC 2018 HYGRO B

Pour les pièces techniques supplémentaires prévoir : une BHB 5/40 en salle d'eau, BAW 5/30 en WC, BHB 5/40 en SDB

IMPORTANT. A TOUTES LES CHUTES EU EV

PREVOIR TE DE TRINGLAGE AVANT PASSAGE DE LA DALLE BASSE DU RDC.

APPAREILS	ECIEF CU en plinthe.	ECIEF PE edaf.	EUIEV.
ARRIVEE GENERALE EF	Ø20/22	Ø20/25	
ALIM. S.D.B.	Ø16/18	Ø16/20	Ø40.
BAIGNOIRE.	Ø14/16	Ø16/20	Ø40.
DOUCHE.	Ø12/14	Ø13/16	Ø40.
LAVABO.	Ø10/12	Ø10/12	Ø30.
EVIER.	Ø12/14	Ø13/16	Ø40.
MLV.	Ø12/14	Ø13/16	Ø40.
MLL.	Ø12/14	Ø13/16	Ø40.
WC.	Ø10/12	Ø10/12	Ø100.

ALIMENTATION GENERALE EF LOGEMENT Ø20/25 PE EDF.

Prevoir renfort pour radiateur sur cloisons de 5cm

L'ENSEMBLE DES ORGANES DE COUPURE ET DE REGLAGE DEVRONT SE TROUVER ENTRE 0.90M ET 1.30M DU SOL FINI.

(TOUTES MODIFICATIONS CONCERNANT LES FLEXIBLES DE DOUCHE DOIVENT ETRE VALÉES PAR L'ELECTRICIEN (RESPECT DES VOLUMES DE PROTECTION))

CONSEIL TECHNIQUE INGENIERIE DU BATIMENT

GRENoble (Siège Social): 22 Rue Paul Helbronner 38100 GRENoble TEL: 04.76.09.27.40

ANNECY (Agence): 11 Avenue des Vieux Moulins 74000 ANNECY

e-mail: c21b@c21b.fr

COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DE-SAINT-GEOIRS

EXE

"LE VALLANDRIN"

CONSTRUCTION 21 logements Collectifs et Locaux d'activités

13 rue des Halles

38590 SAINT-ETIENNE-DE-SAINT-GEOIRS

MAITRE D'OUVRAGE

VALRIM

3 Bd de Campaloud 38500 VOIRON TEL: 07 64 36 52 32

mail: cremond@groupe-valrim.fr

MAITRE D'OEUVRE

Atelier Jean François BENOIT

22 rue Paul Helbronner 38100 GRENoble TEL: 04 76 09 43 43

mail: contact@benoit-architecte.fr

C21/058

DATE: MARS 2023

ECHELLE: 1/50

PLAN N°: DESSIN

REFERENCE ARCHITECTE: 17/10/2024

CHAUFFAGE SANITAIRE VENTILATION

R+1

INDICE

DATE

MODIFICATION

DESSIN

G 29/08/2024

Modif TMA logement 100/100/200

BD

H 25/10/2024

MODIFICATION VALIDATION TMA Logis 100, 100, 200, 300, 301, 302, 304 et 305

CDB

