



Extraction HYGROREGLABLE TYPE B

	Entrée d'air	Chambre	Cuisine	SDB 1	SDB/WC 1	WC
T1	1 SDB/WC	2 x EH 5/45 ou 1 x EA 45	BHC 10/40-75	BHSH 5/40-30	BHSH 5/40-30	BAWC 5/30
T2	1 SDB/WC		BHC 10/40-90	BHB 5/40	BHBW 5/40-30	BAWC 5/30
T3	1 SDB/WC		BHC 10/45-105	BHB 5/40	BHBW 10/45-45	BAWC 5/30
T4	1 SDB/WC	EH 5/45	BHC 10/45-120	BHB 5/40	BHBW 10/45-45	BAWC 5/30
T5	1 SDB/WC		BHC 15/45-135	BHB 5/40	BHBW 10/45-45	BAWC 5/30

NOUVELLE ATEC 2018 HYGRO B

Pour les pièces techniques supplémentaires prévoir : une BHB 5/40 en salle d'eau, BAW 5/30 en WC, BHB 5/40 en SDB

IMPORTANT. A TOUTES LES CHUTES EU EV

PREVOIR TE DE TRINGLAGE AVANT PASSAGE DE LA DALLE BASSE DU RDC.

APPAREILS	ECIEF CU en plinthe.	ECIEF PE edaf.	EUIEV.
ARRIVEE GENERALE EF	Ø20/22	Ø20/25	
ALIM. S.D.B.	Ø16/18	Ø16/20	Ø40.
BAIGNOIRE.	Ø14/16	Ø16/20	Ø40.
DOUCHE.	Ø12/14	Ø13/16	Ø40.
LAVABO.	Ø10/12	Ø10/12	Ø30.
EVIER.	Ø12/14	Ø13/16	Ø40.
MLV.	Ø12/14	Ø40.	Ø40.
MLL.	Ø12/14	Ø13/16	Ø40.
WC.	Ø10/12	Ø10/12	Ø100.

ALIMENTATION GENERALE EF LOGEMENT Ø20/25 PE EDFS.

Prevoir renfort pour radiateur sur cloisons de 5cm

L'ENSEMBLE DES ORGANES DE COUPURE ET DE REGLAGE DEVRONT SE TROUVER ENTRE 0.90M ET 1.30M DU SOL FINI.

(TOUTES MODIFICATIONS CONCERNANT LES FLEXIBLES DE DOUCHE DOIVENT ETRE VALIDEES PAR L'ELECTRICIEN (RESPECT DES VOLUMES DE PROTECTION))

CONSEIL TECHNIQUE INGENIERIE DU BATIMENT

GRENOBLE (Siège Social): 22 Rue Paul Helbranner 38100 GRENOBLE TEL: 04.76.09.27.60

ANNECY (Agence): 11 Avenue des Vieux Moulins 74000 ANNECY

COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DE-SAINT-GEOIRS

EXE

"LE VALLANDRIN"

CONSTRUCTION 21 logements Collectifs et Locaux d'activités 13 rue des Halles 38590 SAINT-ETIENNE-DE-SAINT-GEOIRS

MAITRE D'OUVRAGE VALRIM 3 Bd de Campaloud 38500 VOIRON TEL: 07 64 36 52 32 mail: cremona@groupe-valrim.fr

MAITRE D'OEUVRE Atelier Jean François BENOIT 22 rue Paul Helbranner 38100 GRENOBLE TEL: 04 76 09 43 43 mail: contact@benoit-architecte.fr

DOSSIER N°

C21/058

DATE MARS 2023

ECHELLE 1/50 °

PLAN N° DESSIN REFERENCE ARCHITECTE 17/10/2024

CSV04 M. GILET R+2

CHAUFFAGE SANITAIRE VENTILATION

INDICE	DATE	MODIFICATION	DESSIN
G	29/08/2024	Modif TMA logement 106/108/208	BD
H	25/10/2024	MODIFICATION VALIDATION TMA Logis 106, 108, 208, 209, 301, 302, 304 et 305	CDB

