



Extraction HYGROREGLABLE TYPE B

		Entrée d'air	Bouche d'extraction	
		Séjour	Chambre	Cuisine
T1	1 SDB/WC	2 x EH 5/45 ou 1 x EA 45	-	BHC 10/40-75
T2	1 SDB, 1 WC	-	-	BHC 10/40-90
T3	1 SDB/WC	-	-	BHC 10/45-105
T4	1 SDB, 1 WC	-	-	BHC 10/45-120
T5	1 SDB, 1 WC	-	-	BHC 15/45-135

NOUVELLE ATEC 2018 HYGRO B

Pour les pièces techniques supplémentaires prévoir : une BHB 5/40 en salle d'eau, BAW 5/30 en WC, BHB 5/40 en SDB

IMPORTANT. A TOUTES LES CHUTES EU EV

PREVOIR TE DE TRINGLAGE AVANT PASSAGE DE LA DALLE BASSE DU RDC.

APPAREILS.	ECIEF. CU en plinthe.	ECIEF. PE edsf.	EU/IEV.
ARRIVEE GENERALE EF	Ø20/22	Ø20/25	
ALIM. S.D.B.	Ø16/18.	Ø16/20.	
BAIGNOIRE.	Ø14/16.	Ø16/20.	Ø40.
DOUCHE.	Ø12/14	Ø13/16.	Ø40.
LAVABO.	Ø10/12.	Ø30.	
EVIER.	Ø12/14.	Ø13/16.	Ø40.
MLV.	Ø12/14.	Ø13/16.	Ø40.
MLL.	Ø12/14.	Ø13/16.	Ø40.
WC.	Ø10/12.	Ø10/12.	Ø100.

ALIMENTATION GENERALE EF LOGEMENT Ø20/25 PE EDSF.

Prevoir renfort pour radiateur sur cloisons de 5cm

L'ENSEMBLE DES ORGANES DE COUPURE ET DE REGLAGE DEVRONT SE TROUVER ENTRE 0.90M ET 1.30M DU SOL FINI.

colib

CONSEIL TECHNIQUE INGENIERIE DU BATIMENT

GRENOBLE (Siège Social): 22 Rue Paul Helbronner 38100 GRENOBLE
ANNÉCY (Agence): 11 Avenue des Vieux Moulins 74000 ANNÉCY

TEL: 04.78.09.27.90

COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DE-SAINT-GEOIRS

EXE

"LE VALLANDRIN"

CONSTRUCTION 21 logements Collectifs et Locaux d'activités

13 rue des Halles

38590 SAINT-ETIENNE-DE-SAINT-GEOIRS

MAITRE D'OUVRAGE

VALRIM

3 Bd de Campaloud 38500 VOIRON

TEL: 07 64 36 52 32

MAITRE D'OEUVRE

Atelier Jean François BENOIT

22 rue Paul Helbronner 38100 GRENOBLE

TEL: 04 76 09 43 43

mail: cremond@groupe-valrim.fr

mail: contact@benoit-architecte.fr

DOSSIER N°

C21/058

DATE

MARS 2023

ECHELLE

1/50 °

PLAN N°

DESSIN

REFERENCE ARCHITECTE

17/10/2024

CSV05

M. GILET

R+3

INDICE

DATE

MODIFICATION

DESSIN

G

29/08/2024

Modif TMA logement 106/108/206

BD

H

25/10/2024

MODIFICATION VALIDATION TMA Loght106, 108, 206, 301, 302, 304 et 305

CDB

