

NOMENCLATURE DES LUMINAIRES
VOIR CCTP

ARMURE/TABLEAU/COFFRET ELECTRIQUE

CANALIS DE DISTRIBUTION

COFFRET EDF

COFFRET GES

GOUTTIERE VERTICALE OU COLONNE

RESEAU/OUTIL DE SECURITE DE CABLE OU FOURREAU

CHENAI DE CABLES

FOURREUX

TABLERON D'ARROSEE

LISSON EQUIPOTENTIELLE

INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE

INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE LUMINEUX

INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE ETANCHE

INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE LUMINEUX ETANCHE

INTERRUPTEUR DOUBLE ALLUMAGE

INTERRUPTEUR DOUBLE ALLUMAGE LUMINEUX

INTERRUPTEUR DOUBLE ALLUMAGE LUMINEUX ETANCHE

INTERRUPTEUR VA ET VENT

INTERRUPTEUR VA ET VENT LUMINEUX

INTERRUPTEUR VA ET VENT LUMINEUX ETANCHE

INTERRUPTEUR VA ET VENT LUMINEUX ETANCHE

INTERRUPTEUR VA ET VENT DOUBLE ALLUMAGE

INTERRUPTEUR VA ET VENT DOUBLE ALLUMAGE LUMINEUX

INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE VARIATEUR

INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE A CLEF

DETECTEUR DE FUMEE A PILES

DETECTEUR OPTIQUE DE FUMEE

DETECTEUR THERMIQUE DE FUMEE

DIFFUSEUR SONORE D'ALARME INCENDIE GENERALE SELECTIVE

DIFFUSEUR SONORE D'ALARME INCENDIE

DIFFUSEUR LUMINEUX D'ALARME INCENDIE

DECLENCHEUR MANUEL D'ALARME INCENDIE

DETECTEUR DE PRESENCE 230V

DETECTEUR DE PRESENCE 230V

DETECTEUR DE PRESENCE 30V

CELLULE PHOTOELECTRIQUE

SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE

DECLENCHEUR MANUEL DE DESENFRANSE

COMMANDE MANUELLE "TIRE LACHE" DE DESENFRANSE

VENTOUSE ELECTROMAGNETIQUE

CONTACT FIN DE COURSE PORTE COUPE FEU

DISPOSITIF AUTONOME DECLENCHEUR

DISPOSITIF ACTIONNE DE SECURITE

DECLENCHEUR MANUEL DE DEVEROUILLAGE DE PORTE

CONJONCTEUR TELEPHONIQUE

PRISE FIBRE OPTIQUE

COMBINE INTERIEUR INTERPHONE

CHAMBRE DE TRAGE FRANCE TELECOM

REGLETTE TELEPHONIQUE MULTIPARE

PLATINE DE RUE INTERPHONE

PRISE RAS

PRISE TELEVISION

ATTENUATEUR DE SONORISATION

HAUT PARLEUR ENCASTRE

HAUT PARLEUR SALLI

PRISE MURALE SONORISATION

HORLOGE

ALIMENTATION ELECTRIQUE

PRISE DE COURANT 2°10/16A-T

BLOC 2 PRISES DE COURANT 2°10/16A-T H+1-10h

BOUTIER TERMINAL CUSSON 32A

BLOC 4 PRISES DE COURANT 2°10/16A-T

PRISE DE COURANT 2°10/16A-T DETROISEES

PRISE DE COURANT 2°10/16A-T SPECIALISEE

PRISE DE COURANT 2°10/16A-T ETANCHE

PRISE DE COURANT 2°10/16A-T ANTIVANDAL

PRISE DE COURANT 2°20A-T ETANCHE

PRISE DE COURANT 2°20A-T ETANCHE

PRISE DE COURANT 2°20A-T ETANCHE

PRISE DE COURANT 2°20A-T ETANCHE

PRISE DE COURANT 2°20A-T ETANCHE

PRISE DE COURANT 2°20A-T ETANCHE

CONSEIL TECHNIQUE INGENIERIE DU BATIMENT

GRENOBLE (Siège Social): 22 Rue Paul Helbronner 38100 GRENOBLE

ANNÉCY (Agence): 11 Avenue des Vieux Moulins 74000 ANNÉCY

e-mail: cotib@cotib.fr

COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DE-SAINT-GEOIRS

EXE

"LE VALLANDRIN"

CONSTRUCTION 21 logements Collectifs et Locaux d'activités

13 rue des Halles

38590 SAINT-ETIENNE-DE-SAINT-GEOIRS

MAITRE D'OUVRAGE

VALRIM

3 Bd de Campaloud

38500 VOIRON

TEL: 07 64 36 52 32

mail: cremond@grape-valrim.fr

MAITRE D'OEUVRE

Atelier Jean François BENOIT

22 rue Paul Helbronner

38100 GRENOBLE

TEL: 04 76 09 43 43

mail: contact@benoit-architecte.fr

C21/058

DATE

MARS 2023

ECHELLE

PLAN N°

DESSIN

REFERENCE ARCHITECTE

15/11/2024

EL04

MKA

R+2

INDICE

DATE

MODIFICATION

DESSIN

F

20/11/2024

VALIDATION FAISABILITE TMA LGT N°106/10/206/208

SP