

Fiche de mise en service : n° 3/10 - CF négative n°2-2

RENSEIGNEMENTS CHANTIER

CLIENT : **SA GIRARD ET ROUX**
REPRESENTANT : M. GARCIER
ADRESSE : 117, Rue des Alliées

38030 GRENOBLE CEDEX 2

REFERENCE BATIMENT : Création chambre froide
CHARGE D'AFFAIRES : M. MERLIN
METTEUR AU POINT : Alain Lachenal
MIS EN SERVICE LE : 12/10/2021
REFERENCE RAPPORT : PV21-006

PRODUCTION FRIGORIFIQUE

Marque centrale : **HK REFRIGERATION**
Référence : **MONOHV N305A/LN/S**
N° de série : CRB0035
Fluide frigorigène : R449A

Nombre de compresseur : 1
Type de compresseur : Pistons Sémi Hermétiques
Référence : BITZER 6GE-34Y
Puissance unitaire : 22 260 W
Puissance globale : 22 260 W
T° Evaporation : -29°C
T° Condensation : 38°C
Quantité de gaz [kg] : 50,0 kg
Quantité d'huile [litres] :
Type huile : BSE 32

Type condenseur : Monobloc à AIR
Marque condenseur : HK REFRIGERATION
Référence / Nb ventilos : - - 4
N° de série : -
Régulation de condensation : Variateur de fréquence
Tuyauterie refoulement : - -
Tuyauterie double colonne : - -
Tuyauterie retour condensé : - -

Capacité bouteille de liquide : 40 dm3
Référence : -
N° de série : -
Nombre/Tarage des soupapes : 1 - 28,0 Bar

RELEVÉ DE MISE EN ROUTE

T° extérieure : 10°C
T° refoulement : 88°C
T° de condensation :
T° de liquide : 28°C
T° Aspiration : -32°C
Sous Refroidissement :
Surchauffe : 6K

Tension Armoires : **U12** 400 V - 400 V
U23 400 V - 400 V
U31 400 V - 400 V

Essais sous pression : - 24 heures
Tirage au vide : - 8 heures

Cartouche aspiration : 1 - CCY 48 I
Cartouche liquide : -
HP de sécurité (Général) : - 0,0 b
BP de sécurité (Général) : - 0,8 b

Données Compresseurs

	BP Régulation		HP Sécurité		I1	I2	I3	Calibre protection
Compresseur 1	0,0	0,2	0,0	0,0	28,6 A	28,9 A	25,5 A	24-32A

Ventilateurs

	I1	I2	I3	Protection							
Condenseur 1	0,9 A	0,9 A	0,9 A	1-1,6A							
Condenseur 2	0,8 A	0,8 A	0,9 A	1-1,6A							
Condenseur 3											
Condenseur 4											