



PORTES ISOOTHERMES	GERARD ET ROUX				
	C1	C1'	C2	C3	C4
Pivotante isotherme négative					
Coulissante isotherme négative	2	1	1		
Coulissante isotherme positive					1
Huissierie /cadre ALU RAL 9010	X	X	X	X	X
Vantail tôle RAL 9010	X	X	X	X	X
Epaisseur vantail	120	120	120	60	60
Seuil porte négative à encastré	X	X	X	X	
Serrure à barillet européen	X	X	X	X	X
Poignée INT /EXT	X	X	X	X	X
Ferme porte				X	
Barre anti panique				X	
Montage sur panneaux	140	140	140	80	80
Ouverture libre largeur x hauteur	2500x2500	2500x2500	1500x2500	900x2100	2000x2500
Cotes de découpe largeur x hauteur	2530x2515	2530x2515	1530x2515	930x2115	2030x2515
Encombrement hors tout huissierie largeur x hauteur	2800x2750	2800x2750	1800x2670	1200x2250	2300x2670
Cylindre	30x40	30x40	30x40	30x40	30x40
Alimentation elec le cordon fait la périphérie en un seul passage	30w / ml en 220v	30w / ml en 220v	30w / ml en 220v	30w / ml en 220v	
Tirante / coulis, à gauche	X			X	X
Tirante / coulis à droite		X	X	X	

PORTES RAPIDE	C6	C7	C9
PORTE RAPIDE NEGATIVE	3	1	
PORTE RAPIDE POSITIVE			1
TABLER RAL 5015	X	X	X
BANDE DE VISIBILITEE		1	1
SADAR FALCON	X	X	X
JUMEELE AVEC PORTE COULISSANTE	X	X	X
ALIMENTATION	400 TRI - TERRE NEUTRE	400 V TRI - TERRE - NEUTRE	400 V TRI - TERRE (SANS NEUTRE)
PROTECTION	16A COUBE D	16A COUBE D	16A COUBE D
MONTAGE SUR PANNEAUX	App.	App.	App.
Ouverture libre largeur x hauteur	2500x2500	1500x2500	2500x2500
Tirante / coulis, à gauche	X		
Tirante / coulis à droite		X	X

Projet d'aménagement d'une chambre froide (froid négatif) au sein des établissements GIRARD & ROUX au M.I.N. de Grenoble.

A. 11/04/18
Jean François

22 rue Paul Helbranner
38100 GRENOBLE
Tel : 04 78 09 43 43
Fax : 04 78 23 13 33
E-Mail : contact@seria-arnecy.fr

D.O.E.

GIRARD & ROUX
MIN 117 rue des Alliés
38100 GRENOBLE

17 rue de la Barrode
74960 MEYTHET
Tel : 04 50 69 88 40
Fax : 04 50 69 89 21
E-mail : contact@seria-arnecy.com

LIBELLE DU DOCUMENT

COTES GENERALES

DESIGNE PAR : DE OLIVEIRA S.

DATE : 19/02/2021

VERIFIE PAR :

MODIFICATIONS

A 12/03/21 MIS A JOUR AU 12/03/2021

B 31/03/21 MIS A JOUR AU 31/03/2021 POUR VALIDATION

C 07/04/21 MIS A JOUR AU 07/04/2021 POUR VALIDATION

D 25/08/21 D.O.E.

DATE :

ECHELLES : 1/50

AFFAIRE NO : 340

LOT	PLAN NO
1	01/D