

TABLEAU D'ANALYSE DES OFFRES EN SOLUTION DE BASE DES LOTS CVC

Agence CAISSE D'EPARGNE : SAINT JEAN DE BOURNAY

Date de l'analyse d'offres :

16/02/2024


1	Estimation BE BETHA	LOT CVC	PLOMBERIE	LOTS CVC+PLB	HT
		54 000.00 €	6 000.00 €	60 000.00 €	


2 Remise des offres

Entreprises consultées

Entreprises consultées			Ref		Pour info CVC	
	LOT CVC	Montant HT	PLOMBERIE	Montant HT	TOTAL DES LOTS	CVC+PLB
STE PUISSANT	Recu le 16-02-2024	59 000.00 €	Recu le 16-02-2024	7 700.00 €	66 700.00 €	HT
STE ETS	Retrait de la consult. 06/02/24	0.00 €	DITO	0.00 €	0.00 €	HT
STE BURLINCHON	Recu le 12-02-2024	64 260.00 €	Recu le 01-02-2024	8 566.00 €	72 826.00 €	HT
STE OZIL CVC	Recu le 13-02-2024	58 534.00 €	Recu le 13-02-2024	6 155.00 €	64 689.00 €	HT

VISUALISATION GLOBALE





### 3 Commentaires sur offre de base :

La difference entre les deux offres les plus interessantes LOT **CVC version de base** est de : **466.00 €**  
STE OZIL CVC présente l'offre la moins cher

On peut considérer que les offres sont équivalentes

La difference entre les deux offres les plus interessantes LOT **PLB** est de : **1 545.00 €**  
 L'entreprise : STE OZIL CVC présente l'offre la moins cher

La difference entre les deux offres les plus interessantes LOTs **CVC +PLB cumulés** est de : **2 011.00 €**  
STE OZIL CVC présente l'offre la moins cher

On notera que STE ETS s'est retirée de la consultation par surcharge de travail

Prix moyen des 3 offres CVC+PLB : **68 071.67 €**

On notera que l'entreprise STE OZIL CVC présente une offre globale en dessous de l'offre moyenne

**4 Mon avis :**

Le DPGF est respecté par les trois entreprises  
On peut se concentrer sur les deux meilleures offres

**STE PUISSANT**

ET

**STE OZIL CVC**

Je n'ai pas de commentaire particulier sachant que les deux offres CVC sont très proches : Moins de 500.00 € sur le lot CVC  
C'est sur la plomberie que se fait la différence

**STE PUISSANT**

va normalement réaliser prochainement l'AGENCE BELLECOMBE

**Conclusion théorique**

**STE OZIL CVC**

peut être logiquement retenue



**BE - BETHA - CHRISTOPHE BERTHIER**